

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«19» января 2024 г.,

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Новосибирску Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новосибирской
области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Новосибирская, г Новосибирск, ул Комбинатская, Дом 8, тел. 83832780025, e-mail:
ondNovosibirsk@54.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 19 » января 2024 г. № 2401/002-54/28/ПНН**

1. Предостережение объявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА "ДЕТСКИЙ САД № 507 "ГОРОДОВИЧОК", адрес юридического лица: 630066, ОБЛАСТЬ
НОВОСИБИРСКАЯ, НОВОСИБИРСК, ГЕРЦЕНА УЛИЦА, 14 ИНН 5403135458

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного
контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. при проведении мониторинга количества выездов пожарно-спасательных подразделений на поступившие сигналы о срабатывании противопожарных систем, установлены, возможные нарушения требований пожарной безопасности Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города новосибирска "Детский сад № 507 городовичок", при эксплуатации систем противопожарной защиты (систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией, систем пожарного мониторинга), на объекте защиты, по адресу г. Новосибирск, ул.Герцена, 14, а именно 17.01.2024 на объекте защиты произошло ложное срабатывание системы противопожарной защиты, что в свою очередь может свидетельствовать об отсутствии надлежащей организации работ по ремонту и техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

**3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих
обязательных требований:**

- Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 54, абзац 1
Обязательное требование
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

**4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».**

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований**

и предлагаю:

Организовать работу по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и недопускать ложных срабатываний систем противопожарной защиты

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

**5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о
федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской**

Заместитель начальника отдела - начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску (Заместитель главного государственного инспектора города Новосибирска по пожарному надзору) Гусельникова Екатерина Сергеевна



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00C4F99A3E3440CE63C41C18E468A1C03D
Владелец: Гусельникова Екатерина Сергеевна
Действителен с 12.10.2023 по 04.01.2025

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Черныш Александра Павловна - инспектор ОНДиПР по г. Новосибирску УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области (Государственный инспектор города Новосибирск по пожарному надзору) телефон: +79513730466, E-mail: ondnskkir@54.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале